



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 22 » 06 2021 року

№ 12.2-18-1 / 12370

Об'єкт експертизи: Пінополіуретан м'який та жорсткий спінений торгової марки «WELLTHERM» (2-х компонентний)

виготовлені у відповідності із - ТУ У 20.1-40600845-004:2021 «ПІНОПОЛІУРЕТАНИ ДВОКОМПОНЕНТНІ «WELLTHERM», ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДОМ НАПИЛЕННЯ ТА ЗАЛИВКИ»

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 20.16.56

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Використовуються для тепло- та гідроізоляція методом наплення або заливки: трубопроводи, теплотраси, житлове будівництво (Тип А) - для зовнішніх робіт; громадське та промислове будівництво (тип Б, В) для зовнішніх та внутрішніх робіт та в трьохшарових конструкціях; холодильні та сушильні камери- методом наплення; трюми кораблів, корпуси яхт; автомобільна промисловість (конструктивні елементи, деталі автомобілів), елементи декору

Країна-виробник: Україна, ТОВ «ВЕЛЛХІМСОЛЮШН», м. Львів, вул. Драгана, буд. 26, кв. 96, тел. (095) 2146210, www. wellchemsolution.com. Виробництво розміщене: м. Вишневе, вул. Київська, 8

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВЕЛЛХІМСОЛЮШН», Україна, м. Львів, вул. Драгана, буд. 26, кв. 96, тел. (095) 2146210, www. wellchemsolution.com, код за ЄДРПОУ 40600845

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Пінополіуретан м'який та жорсткий спінений торгової марки «WELLTHERM» (2-х компонентний) відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду - 0,01; гексаметилендіаміну - 0,001; бутилацетату - 0,1; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до Гігієнічного регламенту «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я

України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за №156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пінополіуретан м'який та жорсткий спінений торгової марки «WELLTHERM» (2-х компонентний), відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.1-40600845-004:2021 «ПІНОПОЛІУРЕТАНИ ДВОКОМПОНЕНТНІ «WELLTHERM», ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДОМ НАПИЛЕННЯ ТА ЗАЛИВКИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7086 від 04 червня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)